

Протокол
очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
по рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,
представленных в электронном виде

№ 33 от 20.03.2025

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 45 от 24.02.2025 на основании корректировки Плана закупок 2025 года, утвержденного заседанием ЦЗК АО «Энергосервис Волги» № 1 от 24.02.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего открытого конкурса, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, были опубликованы 26 февраля 2025 года. Номер закупки № 1, лот №1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energoserbis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе <https://msp.roseltorg.ru>.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Адрес оказания услуг
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)»	усл. ед	1	Саратовская область, г. Балаково, ул. Транспортная, 12

Начальная (максимальная) цена лота составляет 25 585 606,89 руб. с НДС.

По окончании срока подачи заявок до 12 марта 2025 года в электронном виде поступило 3 (три) заявки от участников. 0 заявок отозвано.

Заявки следующих Участников закупки приняты к рассмотрению, а именно:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Номер заявки	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке руб.	Предмет закупки
1	08.03.2025 11:06:03	752360350	ООО «ЗЕВС»	25088798,99	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)»
2	10.03.2025 12:48:34	3953043847	ООО «СарЭнергоМонтаж»	25585606,89	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)»
3	10.03.2025 18:10:21	2108898137	ООО «АйТи Энерго»	25585606,89	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)»

Заявка от ООО «ЗЕВС» признана полностью соответствующей условиям запроса предложений и принята к дальнейшему рассмотрению.

Заявка от ООО «СарЭнергоМонтаж» признана полностью соответствующей условиям запроса предложений и принята к дальнейшему рассмотрению.

Заявка от ООО «АйТи Энерго» признана не соответствующей условиям запроса предложений и не принята к дальнейшему рассмотрению, так как содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям извещения и/или документации по закупке, а именно:

Основания отклонения заявки ООО «АйТи Энерго»:

Не предоставлено официальное письмо с подтверждением полномочия Участника на поставку основного оборудования согласно проектной документации, и сохранением фирменных гарантий и сервисного сопровождения производителя. Данный документ должен быть выдан и заверен производителем АО «ПО Элтехника» г. С.-Петербург и содержать: наименование конкурса для которого предоставляется письмо о полномочиях, наименование и адрес юридического лица которому предоставляются полномочия и заказчика, либо организатора торгов* (Пункт 5.13. приложения №2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о закупке).

** Проектная и рабочая документация «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)» шифр 2498-000294 выполнена на вакуумных выключателях типа VF-12 производства АО «ПО Элтехника» г. Санкт-петербург. Изменение типа выключателя недопустимо, поскольку данный выключатель полностью привязан к проектным решениям и изменение типа приведет к следующим последствиям:*

1. Необходимо полностью изменить схемы вторичной коммутации реконструируемых шкафов, поскольку выключатель VF-12 с пружинным приводом, а выключатель ISM15 производства ООО "Таврида Электрик" с электромагнитным приводом с магнитной защелкой и управляется отдельно дополнительным блоком управления. Также необходим полный пересмотр параметров вторичного оборудования, так как токопотребление выключателя ISM15 совсем другое.

2. Выключатель VF12 рассчитан по действию токов термической и динамической стойкости. Для установки иного типа выключателя, необходима его проверка по данным параметрам, что не предусмотрено данным проектом;

3. Габариты размещения выключателя VF-12 в ячейке КСО типа КСО-2УМ выполнены с учетом габаритных расстояний данного выключателя до токоведущих частей и габаритных конструкции. Применение другого типа ведет также к изменению данного конструктива 4.В связи с небольшими габаритами ячейки КСО-2УМ в части размещения вторичного оборудования, установка блока питания для управления вакуумным выключателем ISM15 производства ООО "Таврида Электрик" не представляется возможным ввиду отсутствия места для этого.

Вывод: Таким образом, замена изначально заложенного в проектные решения вакуумного выключателя невозможна, в виду ранее принятых и согласованных проектных решений на выключателе VF12.

Предлагается отклонить предложение Участника ООО «АйТи Энерго» от дальнейшего рассмотрения на основании нарушения требований документации по закупке.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

О рассмотрении вторых частей заявок.

1. Об отклонении Заявок.

2. О признании вторых частей заявок, соответствующими условиям закупки.

3. О предварительной ранжировке вторых частей заявок.

РЕШИЛИ:

1. Признать вторые части заявок участников: ООО «СарЭнергоМонтаж» (номер заявки № 3953043847) и ООО «ЗЕВС» (номер заявки № 752360350) удовлетворяющими по существу условиям открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Признать Заявку от ООО «АйТи Энерго» не соответствующей условиям запроса предложений и не принимать к дальнейшему рассмотрению, так как она содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям извещения и/или документации по закупке, а именно:

Основания отклонения заявки ООО «АйТи Энерго»:

Не предоставлено официальное письмо с подтверждением полномочия Участника на поставку основного оборудования согласно проектной документации, и сохранением фирменных гарантий и сервисного сопровождения производителя. Данный документ должен быть выдан и заверен производителем АО «ПО Элтехника» г. С.-Петербург и содержать: наименование конкурса для которого предоставляется письмо о полномочиях, наименование и адрес юридического лица которому предоставляются полномочия и заказчика, либо организатора торгов (Пункт 5.13. приложения №2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о закупке).

3. Одобрить отчет об оценке заявок.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Проскуркин М.К.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Зам. председателя Комиссии:

Митрофанов С.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены Комиссии:

Шахмина Е.В.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Филатович Т.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 6 членов Комиссии.

«Против» _____ членов Комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Комиссии.

«Отсутствующие» _____ членов Комиссии.

Кворум составляет 100 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии

 Зубихин С.А.

Сводное экспертное заключение

Закупка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)», проводится на основании корректировки Плана закупок 2025 года, утвержденного заседанием ЦЗК АО «Энергосервис Волги» № 1 от 24.02.2025. Приказ АО «Энергосервис Волги» № 45 от 24.02.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего открытого конкурса, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, были опубликованы 26 февраля 2025 года. Номер закупки № 1, лот №1:

ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП:

По результатам отборочного этапа к оценочному этапу были допущены ниже следующие участники, расположенные по степени предпочтительности в соответствии с итоговыми баллами, присвоенными заявкам участников после проведения оценки в соответствии с установленными критериями:


Предмет закупки: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)».

Наименование участника	Критерии оценки	Порядок начисления	Итоговый балл
ООО «ЗЕВС»	Стоимость заявки	Рассчитывается по формуле: $((25585606,89 - 25088798,99) / 25585606,89) * 100 * 0,7 = 1,36$	4,36
	Квалификация участника, а именно:		
	Опыт выполнения аналогичных работ (количество выполненных договоров аналогичного типа, их сумма).	Рассчитывается по формуле: $0,6 * 0,3 * 10 = 1,8$	
	Кадровый состав (численность квалифицированного персонала).	Рассчитывается по формуле: $0,2 * 0,3 * 10 = 0,6$	
	Обеспеченность материально – техническими ресурсами.	Рассчитывается по формуле: $0,2 * 0,3 * 10 = 0,6$	
ООО «СарЭнергоМонтаж»	Стоимость заявки	Рассчитывается по формуле: $((25585606,89 - 25585606,89) / 25585606,89) * 100 * 0,7 = 0$	3,00
	Квалификация участника, а именно:		
	Опыт выполнения аналогичных работ (количество выполненных договоров аналогичного типа, их сумма).	Рассчитывается по формуле: $0,6 * 0,3 * 10 = 1,8$	
	Кадровый состав (численность квалифицированного персонала).	Рассчитывается по формуле: $0,2 * 0,3 * 10 = 0,6$	

	Обеспеченность материально – техническими ресурсами.	Рассчитывается по формуле: $0,2 \cdot 03 \cdot 10 = 0,6$	
--	--	---	--

И.о. главного инженера –
Зам. главного инженера

Секретарь комиссии



Абросимов В.В.

Зубихин С.А