

**Протокол**  
**очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии**  
**по рассмотрению вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме,**  
**участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,**  
**представленных в электронном виде**

№ 32 от 19.03.2025

г. Саратов

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.).»

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:** Закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 45 от 24.02.2025 на основании корректировки Плана закупок 2025 года, утвержденного заседанием ЦЗК АО «Энергосервис Волги» № 1 от 24.02.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего запроса предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, были опубликованы 27 февраля 2025 года. Номер закупки № 2, лот №1:

- на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru);
- на сайте [www.energoserwis-volgi.ru](http://www.energoserwis-volgi.ru) в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе <https://msp.roseltorg.ru>.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Адрес оказания услуг
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.).»	усл. ед	1	Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовогорская, б/н.

**Начальная (максимальная) цена лота составляет 12 340 129,37 руб. с НДС.**

По окончании срока подачи заявок до 11 марта 2025 года в электронном виде поступило 3 (три) заявки от участников. 0 заявок отозвано.

Заявки следующих Участников закупки приняты к рассмотрению, а именно:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Номер заявки	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке руб.	Предмет закупки
1	08.03.2025 11:17:59	954026002	ООО «ЗЕВС»	12100515,20	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.).»
2	10.03.2025 15:38:41	1474919740	ООО «СарЭнергоМонтаж»	12340129,37	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.).»
3	10.03.2025 17:44:59	990669415	ООО «АйТи Энерго»	11980708,13	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.).»

Заявка от ООО «ЗЕВС» признана полностью соответствующей условиям запроса предложений и принята к дальнейшему рассмотрению.

Заявка от ООО «СарЭнергоМонтаж» признана полностью соответствующей условиям запроса предложений и принята к дальнейшему рассмотрению.

Заявка от ООО «АйТи Энерго» признана не соответствующей условиям запроса предложений и не принята к дальнейшему рассмотрению, так как содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям извещения и/или документации по закупке, а именно:

Основания отклонения заявки ООО «АйТи Энерго»:

Не предоставлено официальное письмо с подтверждением полномочия Участника на поставку основного оборудования согласно проектной документации, и сохранением фирменных гарантий и сервисного сопровождения производителя. Данный документ должен быть выдан и заверен производителем АО «ПО Элтехника» г. С.-Петербург и содержать: наименование конкурса для которого предоставляется письмо о полномочиях, наименование и адрес юридического лица которому предоставляются полномочия и заказчика, либо организатора торгов\* (Пункт 5.13. приложения №2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о закупке).

\* Проектная и рабочая документация «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)» шифр 2498-000294 выполнена на вакуумных выключателях типа VF-12 производства АО «ПО Элтехника» г. Санкт-петербург. Изменение типа выключателя недопустимо, поскольку данный выключатель полностью привязан к проектным решениям и изменение типа приведет к следующим последствиям:

1. Необходимо полностью изменить схемы вторичной коммутации реконструируемых шкафов, поскольку выключатель VF-12 с пружинным приводом, а выключатель ISM15 производства ООО "Таврида Электрик" с электромагнитным приводом с магнитной защелкой и управляется отдельно дополнительным блоком управления. Также необходим полный пересмотр параметров вторичного оборудования, так как токопотребление выключателя ISM15 совсем другое.

2. Выключатель VF12 рассчитан по действию токов термической и динамической стойкости. Для установки иного типа выключателя, необходима его проверка по данным параметрам, что не предусмотрено данным проектом;

3. Габариты размещения выключателя VF-12 в ячейке КСО типа КСО-2УМ выполнены с учетом габаритных расстояний данного выключателя до токоведущих частей и габаритных конструкции. Применение другого типа ведет также к изменению данного конструктива 4.В связи с небольшими габаритами ячейки КСО-2УМ в части размещения вторичного оборудования, установка блока питания для управления вакуумным выключателем ISM15 производства ООО "Таврида Электрик" не представляется возможным ввиду отсутствия места для этого.

Вывод: Таким образом, замена изначально заложенного в проектные решения вакуумного выключателя невозможна, в виду ранее принятых и согласованных проектных решений на выключателе VF12.

Предлагается отклонить предложение Участника ООО «АйТи Энерго» от дальнейшего рассмотрения на основании нарушения требований документации по закупке.

#### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.).

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении вторых частей заявок
2. Об отклонении Заявок.
3. О признании вторых частей заявок, соответствующими условиям закупки.
4. О предварительной ранжировке вторых частей заявок

#### **РЕШИЛИ:**

1. Признать вторые части заявок участников: ООО «СарЭнергоМонтаж» (номер заявки № 954026002) и ООО «ЗЕВС» (номер заявки № 1474919740) удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Признать Заявку от ООО «АйТи Энерго» не соответствующей условиям запроса предложений и не

принимать к дальнейшему рассмотрению, так как она содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям извещения и/или документации по закупке, а именно:

Основания отклонения заявки ООО «АйТи Энерго»:

Не предоставлено официальное письмо с подтверждением полномочия Участника на поставку основного оборудования согласно проектной документации, и сохранением фирменных гарантий и сервисного сопровождения производителя. Данный документ должен быть выдан и заверен производителем АО «ПО Элтехника» г. С.-Петербург и содержать: наименование конкурса для которого предоставляется письмо о полномочиях, наименование и адрес юридического лица которому предоставляются полномочия и заказчика, либо организатора торгов\* (Пункт 5.13. приложения №2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о закупке).

3. Признать вторые части заявок участников: ООО «СарЭнергоМонтаж» (номер заявки № 1474919740) и ООО «ЗЕВС» (номер заявки № 954026002), - удовлетворяющим по существу условиям запроса предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

4. Одобрить отчет об оценке заявок.

**Подписи членов Комиссии:**

**Председатель Комиссии:**

Проскуркин М.К.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

**Зам. председателя Комиссии:**

Митрофанов С.А.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

**Члены Комиссии:**

Шахмина Е.В.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Филатович Т.А.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

**Результаты голосования:**

«За» 6 членов Комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Комиссии.

«Отсутствующие» \_\_\_\_\_ членов Комиссии.

Кворум составляет 100 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии

Зубихин С.А.

## Сводное экспертное заключение

Закупка на право заключения Договора на Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.), проводится на основании корректировки Плана закупок 2025 года, утвержденного заседанием ЦЗК АО «Энергосервис Волги» № 1 от 24.02.2025. Приказ АО «Энергосервис Волги» № 45 от 24.02.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего запроса предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, были опубликованы 27 февраля 2025 года. Номер закупки № 2, лот №1:

**ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП:**

По результатам отборочного этапа к оценочному этапу были допущены ниже следующие участники, расположенные по степени предпочтительности в соответствии с итоговыми баллами, присвоенными заявкам участников после проведения оценки в соответствии с установленными критериями:

Предмет закупки: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.).

Наименование участника	Критерии оценки	Порядок начисления	Итоговый балл
ООО «ЗЕВС»	<b>Стоимость заявки</b>	Рассчитывается по формуле: $\left( \frac{(12340129,37 - 12\ 100\ 515,20)}{12340129,37} \right) * 100 * 0,7 = 1,36$	<b>4,36</b>
	<b>Квалификация участника, а именно:</b>		
	Опыт выполнения аналогичных работ (количество выполненных договоров аналогичного типа, их сумма).	Рассчитывается по формуле: $0,6 * 0,3 * 10 = 1,8$	
	Кадровый состав (численность квалифицированного персонала).	Рассчитывается по формуле: $0,2 * 0,3 * 10 = 0,6$	
	Обеспеченность материально – техническими ресурсами.	Рассчитывается по формуле: $0,2 * 0,3 * 10 = 0,6$	
ООО «СарЭнергоМонтаж»	<b>Стоимость заявки</b>	Рассчитывается по формуле: $\left( \frac{(12340129,37 - \text{Рассчитывается по формуле: } ((12340129,37 - 12340129,37) / 12340129,37)) * 100 * 0,7}{12340129,37} \right) * 100 * 0,7 = 0$	<b>3,00</b>
	<b>Квалификация участника, а именно:</b>		
	Опыт выполнения аналогичных работ (количество выполненных договоров аналогичного типа, их сумма).	Рассчитывается по формуле: $0,6 * 0,3 * 10 = 1,8$	
	Кадровый состав (численность)	Рассчитывается по формуле: $0,2 * 0,3 * 10 = 0,6$	

	квалифицированного персонала).		
	Обеспеченность материально – техническими ресурсами.	Рассчитывается по формуле: $0,2 * 03 * 10 = 0,6$	

И.о. главного инженера –  
Зам. главного инженера

Секретарь комиссии



Абросимов В.В.

Зубихин С.А