

Протокол
очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по
подведению итогов закупки на участие в запросе предложений в электронной форме,
участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,
представленных в электронном виде

№ 38 от 26.03.2025

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Закупка проводится на основании приказа АО «Энергосервис Волги» № 45 от 24.02.2025 на основании корректировки Плана закупок 2025 года, утвержденного заседанием ЦЗК АО «Энергосервис Волги» № 1 от 24.02.2025. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего открытого конкурса, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, были опубликованы 26 февраля 2025 года. Номер закупки № 1, лот №1:

- на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.energосervis-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- в информационно-аналитической и торгово-операционной системе <https://msp.roseltorg.ru>.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Адрес оказания услуг
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)»	усл. ед	1	Саратовская область, г. Балаково, ул. Транспортная, 12

Начальная (максимальная) цена лота составляет 25 585 606,89 руб. с НДС.

По окончании срока подачи заявок до 12 марта 2025 года в электронном виде поступило 3 (три) заявки от участников. 0 заявок отозвано.

Заявки следующих Участников закупки приняты к рассмотрению, а именно:

№ п/п	Дата и время регистрац ии заявки	Номер заявки	Наименование Участника	Цена, указанная в заявке руб.	Предмет закупки
1	08.03.2025 11:06:03	752360350	ООО «ЗЕВС»	25088798,99	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)»
2	10.03.2025 12:48:34	3953043847	ООО «СарЭнергоМонтаж»	25585606,89	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с

					устройствами РЗА (6 шт.))»
3	10.03.2025 18:10:21	2108898137	ООО «АйТи Энерго»	25585606,89	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.))»

Заявка от ООО «ЗЕВС» признана полностью соответствующей условиям открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и принята к дальнейшему рассмотрению.

Заявка от ООО «СарЭнергоМонтаж» признана полностью соответствующей условиям открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и принята к дальнейшему рассмотрению.

Заявка от ООО «АйТи Энерго» признана не соответствующей условиям открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и не принята к дальнейшему рассмотрению, так как содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям извещения и/или документации по закупке, а именно:

Основания отклонения заявки ООО «АйТи Энерго»:

Не предоставлено официальное письмо с подтверждением полномочия Участника на поставку основного оборудования согласно проектной документации, и сохранением фирменных гарантий и сервисного сопровождения производителя. Данный документ должен быть выдан и заверен производителем АО «ПО Элтехника» г. С.-Петербург и содержать: наименование конкурса для которого предоставляется письмо о полномочиях, наименование и адрес юридического лица которому предоставляются полномочия и заказчика, либо организатора торгов* (Пункт 5.13. приложения №2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о закупке).

* Проектная и рабочая документация «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.))» шифр 2498-000294 выполнена на вакуумных выключателях типа VF-12 производства АО «ПО Элтехника» г. Санкт-петербург. Изменение типа выключателя недопустимо, поскольку данный выключатель полностью привязан к проектным решениям и изменение типа приведет к следующим последствиям:

1. Необходимо полностью изменить схемы вторичной коммутации реконструируемых шкафов, поскольку выключатель VF-12 с пружинным приводом, а выключатель ISM15 производства ООО "Таврида Электрик" с электромагнитным приводом с магнитной защелкой и управляется отдельно дополнительным блоком управления. Также необходим полный пересмотр параметров вторичного оборудования, так как токопотребление выключателя ISM15 совсем другое.

2. Выключатель VF12 рассчитан по действию токов термической и динамической стойкости. Для установки иного типа выключателя, необходима его проверка по данным параметрам, что не предусмотрено данным проектом;

3. Габариты размещения выключателя VF-12 в ячейке КСО типа КСО-2УМ выполнены с учетом габаритных расстояний данного выключателя до токоведущих частей и габаритных конструкции. Применение другого типа ведет также к изменению данного конструктива 4.В связи с небольшими габаритами ячейки КСО-2УМ в части размещения вторичного оборудования, установка блока питания для управления вакуумным выключателем ISM15 производства ООО "Таврида Электрик" не представляется возможным ввиду отсутствия места для этого.

Вывод: Таким образом, замена изначально заложенного в проектные решения вакуумного выключателя невозможна, в виду ранее принятых и согласованных проектных решений на выключателе VF12.

Члены ПДЗК и специалисты профильных структурных подразделений АО «Энергосервис Волги» произвели оценку заявок от вышеуказанных Участников по неценовым критериям оценки, установленным в закупочной документации. В соответствии с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участников следующим образом (место в ранжировке соответствует набранному количеству баллов). Результаты оценки сведены в Отчет об оценке заявок.

№ места	Наименование участника	Количество баллов
1	ООО «ЗЕВС»	4,36
2	ООО «СарЭнергоМонтаж»	3,00

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Оценка заявок участников и подведение итогов по открытому конкурсу в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)».

Вопросы заседания Комиссии:

1. О ранжировке поступивших заявок.
2. Об определении победителя.

Решили:

1. Одобрить отчет об оценке заявок.
2. Признать Победителем открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора ООО «ЗЕВС», представившего заявку в полном соответствии требованиям закупочной документации на следующих условиях:

Место выполнения работ: Саратовская область, г. Балаково, ул. Транспортная, 12.

Сроки начала и окончания работ.

Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора.

Срок завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ – 20.08.2025.

Срок завершения работ по договору – 31.08.2025.

Общая стоимость договора с НДС 25 088 798,99 руб.

Начальнику отдела закупок, логистики и МТО организовать заключение Договора с использованием программно-аппаратных средств ЭТП с участником запроса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС) настоящего протокола.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Проскуркин М.К.



ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Зам. председателя Комиссии:

Митрофанов С.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Члены Комиссии:

Шахмина Е.В.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Филатович Т.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Поляков С.В. – голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 6 членов Комиссии.

«Против» _____ членов Комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Комиссии.

«Отсутствующие» _____ членов Комиссии.

Кворум составляет 100 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии



Зубихин С.А.